

1. Ruimten die een bad en/of douche bevatten

Keuze en ingebruikname van elektrisch materieel



- Specifieke voorschriften **volume 1**:
 - Enkel volgend elektrisch materieel wordt toegelaten:
 - ✓ Vaste elektrische machines of toestellen gevoed op **ZLVS**, waarbij de voedingsbron op ZLVS geïnstalleerd is buiten volume 0 en 1
 - ✓ **Contactdozen** gevoed op **ZLVS**, waarbij de voedingsbron op ZLVS geïnstalleerd is buiten de volumes 0 en 1
 - ✓ **Vaste elektrische machines of toestellen gevoed op laagspanning** op voorwaarde dat ze:



- beantwoorden aan de voorschriften van toepassing op volume 1 en geschikt zijn voor gebruik in dit volume volgens de gebruiks- en plaatsingsaanwijzingen van de fabrikant, en
- **permanent** aangesloten zijn. De voeding door middel van een **contactdoos** is dus **niet** toegelaten

Zowel contactdozen als bedieningstoestellen die deel uitmaken van de hierboven bedoelde vaste elektrische machines of toestellen, zijn toegelaten op voorwaarde dat deze contactdozen en bedieningstoestellen gevoed worden op ZLVS, waarbij de voedingsbron op ZLVS geïnstalleerd is buiten de volumes 0 en 1;

- ✓ **Bedieningstoestellen** gevoed op **ZLVS**, waarbij de voedingsbron op ZLVS geïnstalleerd is buiten de volumes 0 en 1



Bron: geberit.be