

1. Ruimten die een bad en/of douche bevatten

Keuze en ingebruikname van elektrisch materieel

- Specifieke voorschriften **volume 2**:
 - Enkel volgend elektrisch materieel wordt toegelaten:
 - ✓ **Vaste** elektrische machines of toestellen, met inbegrip van de contactdozen en de bedieningstoestellen die deel uitmaken van deze machines of toestellen, die permanent aangesloten zijn ofwel door een contactdoos worden gevoed
 - ✓ **Contactdozen** gevoed op laagspanning:
 - hetzij beschermd door een differentieelstroombeschermingsinrichting met **zeer grote gevoeligheid (max. 10 mA)**
 - hetzij elk individueel beschermd door een beschermingstransformator met een **maximaal** vermogen van **100 W**
 - ✓ **Contactdozen** gevoed op ZLVS, waarbij de voedingsbron op ZLVS geïnstalleerd is buiten de volumes 0 en 1
 - ✓ **Bedieningstoestellen** gevoed op ZLVS, waarbij de voedingsbron op ZLVS geïnstalleerd is buiten de volumes 0 en 1
 - ✓ **Bedieningstoestellen** gevoed op laagspanning

